

飛沫防止用シートを設置する際の火災予防上の注意事項

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、レジカウンター等への飛沫防止用シートを設置する場合は、必要に応じて難燃性又は不燃性のものの使用を検討してください。また、次の場所には設置しないようにしてください。



火災の発生危険がある場所

- 火気を使用する設備・器具の付近
- 電球の付近

消防用設備等への影響がある場所

- スプリンクラー設備のスプリンクラーヘッド付近
- 自動火災報知設備の感知器付近

避難上支障がある場所

- 避難口や誘導灯が見えにくくなる場所

設置に関してご不明な点がありましたら、
消防本部予防課または最寄りの消防署にご相談ください。

千曲坂城消防本部 予防課(戸倉上山田消防署)
更埴消防署
坂城消防署

026-276-0119
026-274-0119
0268-82-0119

